

PARECER: 06 - Qualificação Técnica

CHAMADA PÚBLICA: ADMS 001/2023

OBJETO: Prospectar e pré-qualificar empresas para fornecimento de Sistema ADMS (Advanced Distribution Management System). O Sistema ADMS deve conter os seguintes macros módulos: SCADA, Outagem Management (OMS), Distribution Management System (DMS), Energy Management System (EMS), Historian (HIS), Operator Training Simulator (OTS). O fornecimento do sistema ADMS deverá contemplar, ainda: (i) Licenciamento de direito de uso para toda a Solução; (ii) Serviço de implantação do sistema; (iii) Serviço de Suporte e Manutenção; (iv) Treinamento; e (v) Serviço de parametrização, customização e realização das integrações em especial com WFM, conforme Anexo II – Formulário de aderência à especificação técnica.

ANÁLISE TÉCNICA – QUALIFICAÇÃO

PROPONENTE:

- WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

SOLUÇÃO:

ADMS: Oracle Utilities Network Management System (NMS).

PARECER: **Desqualificar** o proponente:

- WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Por não atender as exigências do edital de Chamada Pública para Pré Qualificação de ADMS 001/2023 referente ao item 3.4 em especial o subitem 3.4.1 no requisito 1-001, 1-002 e 1-004 do Anexo 1 (Formulário de requisitos para Pré-qualificação de fornecimento de Sistema WFM), conforme detalhamos a seguir:

Requisito 1-001: O ADMS deve ser um produto de mercado com todos os módulos funcionais: SCADA, OMS, DMS, **EMS** e OTS.

Requisito 1-002: Todos os módulos ADMS devem pertencer a mesma plataforma integrada, ser do mesmo fabricante e fornecedor. Os operadores devem poder operar os módulos SCADA, OMS, DMS e **EMS** dentro de um ambiente de operação único.

Requisito 1-004: Para o ADMS, o fabricante do software do sistema deve apresentar credenciais de instalação de todos os módulos ADMS em outras distribuidoras. Comprovando a instalação integrada do 3 módulos: OMS+DMS+SCADA contendo no mínimo 1,5 milhões de consumidores. Nenhum módulo pode ser protótipo. As credenciais devem conter o nome do cliente em que o produto foi instalado, a descrição dos módulos ADMS instalados, a versão do produto instalado, a data de entrega do sistema, contato com o cliente com quem a Celesc possa conversar.



A solução ADMS ofertada pelas empresas não possui funcionalidades EMS tais como: estimador de estados, análise de contingência, optimum power flow, load shedding. Assim, conforme mostraram na apresentação dirigida, a solução ofertada não possui o módulo EMS conforme especificado no edita de chamada pública.

A empresa não apresentou atestados comprovando que o NMS da Oracle foi instalado em uma distribuidora com as funcionalidades OMS+DMS+SCADA conforme requisito 1-004

Portanto, conforme disposto no item 4.8.4 do edital, considerando que o objetivo da apresentação dirigida da pré-qualificação é comprovar que a solução apresentada pelo proponente atende os requisitos técnicos definidos em edital, a solução ADMS ofertada pela empresa WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA não atendeu as exigências do subitem 3.4.1 no requisito 1-001 do Anexo 1: O ADMS deve ser um produto de mercado com todos os módulos funcionais: SCADA, OMS, DMS, **EMS** e OTS, e requisito 1-002: Todos os módulos ADMS devem pertencer a mesma plataforma integrada, ser do mesmo fabricante e fornecedor. Os operadores devem poder operar os módulos SCADA, OMS, DMS e **EMS** dentro de um ambiente de operação único, e do requisito 1-004 apresentar atestados da solução instalada com as funcionalidades OMS+DMS+SCADA. Assim, comissão decide pela desclassificação da empresa WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, uma vez que a solução proposta não atende integralmente as condições estabelecidas neste edital

Florianópolis, 05 de junho de 2023.

Carlos Eduardo Marcussi Gomes
Coordenador Geral da Comissão de Avaliação