






MODELO PARA 04 MEDIDORES COM  
DISJUNTOR GERAL ATÉ 250A




VISTA LATERAL



MODELO PARA 06 MEDIDORES COM  
DISJUNTOR GERAL ATÉ 250A



VISTA LATERAL



CURVA BOX DE SAÍDA NESTA CAIXA DEVE SE  
POR BAIXO CONFORME DESENHO PARA NÃO  
BATER NO BARRAMENTO BLINDADO

NOTAS:

1. CAIXAS EM POLICARBONATO FORAM PADRONIZADAS CONFORME CHP 025/2018.
2. O DPS E BEP DEVERÃO SER INSTALADOS AO LADO DO QGP - QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO OU NO 1º QUADRO OU ÚNICO QMC.
3. AS CAIXAS DEVEM OBEDECER A ABNT NBR 15820 E N32100001.
4. PARA APLICAÇÃO DESTES QUADROS, OBSERVAR AS ESPECIFICAÇÕES E3210003, E3210004 E INSTRUÇÃO I-3210037.



**Celesc** Distribuição S.A.

PROJETO QMC - BARRAMENTO BLINDADO MODELO PARA QUATRO E SEIS MEDIDORES.

MATERIAL

POLICARBONATO

DCL/DPGT/DVSP

FOLHA::

DATA Outubro/2018

ESCALA S / ESC

LIBERADO JOÃO A. BETTIO

DESENHO Carlos Mallmann

01