



- NOTAS:
1. ESPESURA DA CHAPA DE ALUMÍNIO - 1,5mm;
 2. VISOR DE VIDRO DE 110x170x4mm (LxAXE);
 3. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO;
 4. PLAQUETA PADRÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA;
 5. PARA DISJUNTORES DE 40 A 63A LARGURA DE 500mm E ALTURA DE 1000mm, PARA DISJUNTORES DE 70 A 125A LARGURA DE 560mm E ALTURA DE 1200mm DO QUADRO DE MEDIÇÃO;
 6. ACABAMENTO PINTURA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER;
 7. ESPELHO DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM POLICARBONATO DE 3mm;
 8. MEDIÇÕES COM DISJUNTORES DIN;
 9. FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS INOX 4.2X25mm PARA FIXAÇÃO DOS MEDIDORES;
 10. DISPOSITIVO PARA LACRE COM PORCA REBITE PLANA INOX M5 E PARAFUSO LACRE M5X25MM INOX;
 11. PUXADOR E FECHO;
 12. PLAQUETA ALERTA DE SEGURANÇA E "CUIDADO ELETRICIDADE"