


COFRE PARA QUANDO O QUADRO
NÃO DIRETO EM CIMA DO
BARRAMENTO BLINDADO



NOTAS:

1. CAIXAS EM POLICARBONATO FORAM PADRONIZADAS CONFORME CHP 025/2018.
2. O DPS E BEP DEVERÃO SER INSTALADOS AO LADO DO QGP - QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO OU NO 1º QUADRO OU ÚNICO QMC.
3. AS CAIXAS DEVEM OBEDECER A ABNT NBR 15820 E N32100001.
4. PARA APLICAÇÃO DESTES QUADROS, OBSERVAR AS ESPECIFICAÇÕES E3210003, E3210004 E INSTRUÇÃO I-3210037.



Celesc Distribuição S.A.

PROJETO

QMC AO LADO DO BARRAMENTO BLINDADO.

MATERIAL

POLICARBONATO

DCL/DPGT/DVSP

FOLHA::

DATA Outubro/2018

ESCALA S / ESC

LIBERADO

JOÃO A. BETTIO

DESENHO

Carlos Mallmann

03