



CX CONCENTRADORA
SIMPLES (01 TORRE)



CX CONCENTRADORA
DUPLA (02 TORRES)



NOTAS:

1. CAIXAS EM POLICARBONATO FORAM PADRONIZADAS CONFORME CHP 025/2018.
2. O DPS E BEP DEVERÃO SER INSTALADOS AO LADO DO QGP - QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO OU NO 1º QUADRO OU ÚNICO QMC.
3. AS CAIXAS DEVEM OBEDECER A ABNT NBR 15820 E N32100001.
4. PARA APLICAÇÃO DESTES QUADROS, OBSERVAR AS ESPECIFICAÇÕES E3210003, E3210004 E INSTRUÇÃO I-3210037.



Celesc Distribuição S.A.

PROJETO				CAIXAS CONCENTRADORA SIMPLES E DUPLA.	
MATERIAL			POLICARBONATO		DCL/DPGT/DVSP
DATA	Outubro/2018	ESCALA	S / ESC	LIBERADO	JOÃO A. BETTIO
				DESENHO	Carlos Mallmann
					FOLHA::
					05